

EVALUACION DE PARAMETROS ELECTRICOS EN SBA 540KVA SEDE CENTRAL

Cotización de lo siguiente:

- Evaluación de la Tensión de Acometida al Transformador Principal (Con instrumentación eléctrica adecuada).
- Evaluación de la Tensión de ingreso y salida del Transformador 100KVA, 10/0.22KV)
- De ser el Caso Regular el TAB del Transformador que alimenta a los equipos de Bombeo del Pozo 1BRC (100KVA, 10/0.22KV)

--

LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS SE RECIBIRÁN HASTA EL 22 DE FEBRERO DEL 2019.

- **POR CORREO ELECTRÓNICO logisticaservicios1@emapica.com.pe**
- CONSIDERARAN EN LAS PROPUESTAS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:**
- **Los Precios deben de Incluir impuestos de Ley.**
 - **Plazo de Entrega**
 - **Indicar Forma de Pago.**

EPS EMAPICA S.A.
Luis Suárez Achóng
Asistente Logística
telefono Entel 942611676